

Dokument: SES B 02/0-SHR
Dato: 06.03.2007
Godkendt: EAL

Instruks for håndværkere

Denne instruks for håndværkere er udarbejdet på baggrund af Bygge- og Boligstyrelsens *Cirkulære om instruks for brandvænsforanstaltninger under byggearbejder på fredede bygninger* af 6. januar 1994. Instruksen er dog gældende for arbejder i samtlige SES' bygninger. Efter den stedlige ledelses beslutning finder instruksen helt eller delvis anvendelse også i forbindelse med andre arbejder som f. eks. ved film- og tv-optagelser og ved gennemførelse af større arrangementer.

Slots- og
Ejendomsstyrelsen

Løngangstræde 21
1468 København K

Tlf: 33 92 63 00
Fax: 33 92 61 90
E-mail: sesmail@ses.dk
Internet: www.ses.dk

Dokument: SES B 02/0-SHR
Dato: 06.03.2007
Godkendt: EAL

Brandmæssige forholdsregler

Tobaksrygning

- Tobaksrygning og brug af åben ild (tændstikker, lighterer m.m.) er forbudt i hele bygningskomplekset. Byggeledelsen kan anvise steder, hvor rygning er tilladt.
- Alle, der bryder dette forbud, vil blive bortvist fra arbejdsstedet. Den pågældende entreprenør vil i gentagelsestilfælde blive frataget arbejdet.

“Varmt arbejde”, herunder brug af åben ild

- “Varmt arbejde”, det vil sige brug af åben ild, svejsning, anvendelse af vinkelsliber, varmluftspistol og lignende samt tildannelse af materialer, må ikke foregå i bygningen uden forudgående tilladelse fra byggeledelsen.
- Ilt- og gasflasker må ikke henstå uden opsyn og skal ved arbejdstidens ophør fjernes.
- Såfremt byggeledelsen finder det nødvendigt, skal der være en brandvagt fra det lokale brandvæsen til stede. Brandvagten må først forlade arbejdsstedet, hvor det brandfarlige arbejde udføres, 2 timer efter, at håndværkeren har afsluttet arbejdet.
- Byggeledelsen rekvirerer brandvagten efter nærmere aftale med den entreprenør, der har ansvaret for arbejdets udførelse.

Brandfarlige stoffer

- Brug og opbevaring af større mængder brandfarlige stoffer eller væsker skal aftales med byggeledelsen.
- Brandfarligt affald, som for eksempel fernisklude, brugt tvist, terpentiner og lignende, skal snarest fjernes, dog senest ved arbejdstidens ophør.
- Byggeledelsen anviser, hvor brandfarligt affald skal lægges.

Elektricitet

- Brug af elektricitet, det være sig til lys eller til værktøj, må kun finde sted efter aftale med byggeledelsen. Belastningen må kun forøges efter aftale og kun til sikringsgruppens maksimum.
- Al arbejdsstrøm skal afbrydes af håndværkerne, når arbejdsstedet forlades.
- Halogenlamper må ikke anvendes indendørs.

Brandslukning

- Der skal altid være det nødvendige slukningsmateriel til rådighed på arbejdsstedet.
- Den pågældende entreprenør sørger for dette og sikrer sig samtidig, at håndværkerne er bekendt med betjeningen af det pågældende slukningsmateriel.

Dokument: SES B 02/0-SHR
Dato: 06.03.2007
Godkendt: EAL

Alarmering

- Før arbejdet påbegyndes, skal byggeledelsen anvise, hvordan og hvorfra brandvæsenet kan alarmeres.
- Ved arbejder, der kan forårsage "brandalarm" ved påvirkning af de eventuelt eksisterende brandalarmeringsanlæg, kan byggeledelsen bede om at få dele af brandalarmeringsanlægget udkoblet. Dette medfører, at der skal være en brandvagt til stede, hvis bygherren finder det nødvendigt.

Generelle forholdsregler

Mandskabsrum, adgangsveje, parkering, nøgler m.m.

- Før arbejdet påbegyndes, skal vedkommende entreprenør have anvist skurparkering af byggeledelsen. Byggeledelsen anviser ligeledes plads for placering af eventuelle spise-, vaske- og toiletrum.
- Adgangsveje for håndværkere og deres materialer anvises også af byggeledelsen.
- Byggeledelsen sørger for, at der bliver åbnet for de rum der arbejdes i, inden arbejdstidens påbegyndelse og låst efter arbejdstidens ophør.
- Er der indgået aftale om udlevering af nøgle(r), åbner og låser håndværkeren selv efter sig.
- Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på de af byggeledelsen anviste pladser.
- Håndværkerne skal under ophold på området i øvrigt følge byggeledelsens anvisninger.

Arbejdstid

- Ophold på området ud over en halv time før og efter arbejdstiden skal aftales med byggeledelsen.

Oplag af materialer

- Før arbejdet påbegyndes, skal transportveje for og placering af materialer aftales med byggeledelsen.
- Materialer må ikke henlægges andre steder.

Affald

- Affald må aldrig efterlades på arbejdsstedet, men skal ved arbejdsdagens afslutning fjernes og henlægges efter byggeledelsens anvisning.

Sikkerhedsregler og ansvar

- Alle gældende sikkerhedsregler for aktuelle arbejder skal overholdes, ligesom alle henstillinger fra byggeledelsen skal efterkommes.

Dokument: SES B 02/0-SHR
Dato: 06.03.2007
Godkendt: EAL

- Det forventes i øvrigt, at alle der arbejder på byggepladsen ikke alene selv nøje følger denne instruks, men også er med til at sørge for, at andre følger den.
- Entreprenøren har det fulde ansvar for, at håndværkerne på byggepladsen efterlever denne instruks.

Slots- og
Ejendomsstyrelsen

Løngangstræde 21
1468 København K

Tlf: 33 92 63 00
Fax: 33 92 61 90
E-mail: sesmail@ses.dk
Internet: www.ses.dk